

Wartungsprotokoll Rauchwarnmelder

Objekt:	
Mieter/Eigentümer:	
Lage Wohnung:	
Datum der Wartung:	
Wartung durchgeführt durch:	

Raum	Gerät über Prüftaster geprüft?	Gerät entstaubt, Verschmutzungen entfernt?	Änderungen im Objekt (geänderter Raum für Schlafzimmer, zusätzl. Kinderzimmer)	Bemerkung
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

Unterschrift: _____

Die Rauchwarnmelder müssen einmal jährlich auf Funktion überprüft werden. Die Funktionsprüfung wird durch Betätigen der Prüftaste am Rauchwarnmelder ausgelöst. Ein einmaliges kurzes Drücken des Prüftasters ist ausreichend. Der Rauchwarnmelder gibt daraufhin einen Piepton ab und blinkt einmal auf.

Bitte prüfen Sie außerdem, ob die Raucheintrittsöffnung frei ist und ob alle notwendigen Räume (Schlafräume, Fluchtwege) mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sind. Der Mindestabstand zur Wand, zum Schrank und Lampen muss 50 cm betragen.

Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Protokoll wieder zukommen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.